

平成25年 4月 1日

漏水修理報告書

川崎町長 様

修理業者

住所 川崎町大字支倉字塩沢 17

代表者名 川崎水道 水道 太郎 印

電話 0224-84-2111

下記の漏水について、修理したことを報告します。

記

1. 使用者（管理人又は給水装置の所有者）

住所 川崎町大字前川字裏丁 175-1

氏名 川崎 太郎

2. 修理受付・修理完了年月日

受付 25年 3月 31日

完了 25年 4月 1日

3. 漏水の箇所及び原因

使用者宅の床下で漏水。

寒さにより地中配管が凍結し破裂したものと推測されます。

4. 漏水の修理内容

破裂していた管を交換して修理完了しました。

5. 添付書類（漏水箇所等の立面図・平面図、写真等）