令和3年　4月分　川崎町上水道水質検査結果　最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：　令和3年4月7日　　採水年月日：　令和3年4月14日

気温・水温	施設名	野上浄水場	支倉(給水)	前川(給水)	川内(給水)	本砂金浄水場	碁石浄水場	支倉台(給水)	古関(給水)	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場
気　温	採水時	8.0℃	14.0℃	8.0℃	12.0℃	10.0℃	13.0℃	13.0℃	12.0℃	12.0℃	14.0℃	13.0℃	13.0℃
水　温	採水時	12.1℃	12.5℃	11.4℃	12.2℃	9.0℃	10.6℃	11.8℃	10.7℃	11.7℃	11.0℃	10.8℃	10.8℃

No.	検査項目名	基準値等	検査成績							検査成績				
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003mg/L未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005mg/L未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		0.001mg/L未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002mg/L未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004mg/L未満							
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.07mg/L							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05mg/L未満							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02mg/L未満							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002mg/L未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.001mg/L未満							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					0.001mg/L未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001mg/L未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	005mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.08mg/L	0.11mg/L	0.06mg/L	0.05mg/L未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005mg/L	0.011mg/L	0.006mg/L	0.011mg/L	0.021mg/L	0.012mg/L	0.015mg/L	0.003mg/L	0.008mg/L	0.014mg/L		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004mg/L	0.005mg/L	0.005mg/L	0.008mg/L	0.004mg/L	0.003mg/L	0.002mg/L未満	0.003mg/L	0.007mg/L	0.013mg/L		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007mg/L	0.014mg/L	0.008mg/L	0.014mg/L	0.023mg/L	0.015mg/L	0.019mg/L	0.005mg/L	0.009mg/L	0.014mg/L		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004mg/L	0.006mg/L	0.006mg/L	0.006mg/L	0.005mg/L	0.004mg/L	0.003mg/L	0.002mg/L	0.008mg/L	0.014mg/L		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.003mg/L	0.002mg/L	0.003mg/L	0.002mg/L	0.003mg/L	0.004mg/L	0.002mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L未満		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満			
32	亜塩及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02mg/L未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02mg/L							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.02mg/L未満	0.03mg/L						
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02mg/L未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					5.1mg/L							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.001mg/L未満							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.9mg/L	6.5mg/L	6.2mg/L	6.0mg/L	3.5mg/L	10.1mg/L	12.8mg/L	2.3mg/L	3.2mg/L	2.9mg/L	2.5mg/L	2.3mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下					18.3mg/L							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					62mg/L							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02mg/L未満							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.00001mg/L未満							
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					0.00001mg/L未満							
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005mg/L未満							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005mg/L未満							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.2mg/L未満	0.4mg/L	0.6mg/L	0.2mg/L未満	0.2mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.4	7.5	7.4	7.1	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定　（水質基準:平成15年厚生労働省告示第261号）		適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合
検　査　機　関		仙台市水道局浄水部水質管理課							仙台市水道局浄水部水質管理課					

令和3年　5月分　川崎町上水道水質検査結果　最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

			採水年月日： 令和3年5月11日							採水年月日： 令和3年5月18日				
気温・水温		施設名	野上浄水場	支倉(給水)	前川(給水)	川内(給水)	本砂金浄水場	碁石浄水場	支倉台(給水)	古関(給水)	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場
気　温		採水時	16.0℃	19.0℃	16.0℃	18.0℃	18.0℃	20.0℃	19.0℃	19.0℃	21.0℃	22.0℃	20.0℃	20.0℃
水　温		採水時	15.2℃	14.2℃	15.1℃	14.7℃	11.9℃	14.8℃	14.9℃	15.1℃	19.2℃	14.4℃	14.9℃	14.1℃
No.	検査項目名	基準値等	検査成績							検査成績				
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満				0.002mg/L未満					0.002mg/L未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007mg/L				0.039mg/L					0.020mg/L		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004mg/L				0.007mg/L					0.016mg/L		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満				0.001mg/L未満					0.001mg/L未満		
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009mg/L				0.042mg/L					0.021mg/L		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005mg/L				0.021mg/L					0.019mg/L		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002mg/L				0.003mg/L					0.001mg/L		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満				0.001mg/L未満					0.001mg/L未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜塩及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.3mg/L	6.2mg/L	6.2mg/L	6.3mg/L	4.4mg/L	9.8mg/L	11.2mg/L	2.1mg/L	3.1mg/L	2.9mg/L	2.4mg/L	2.1mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.9mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L	0.2mg/L未満	0.4mg/L	0.6mg/L	0.2mg/L未満	0.2mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.0	7.1	7.2	7.4	7.4	7.1	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定 （水質基準:平成15年厚生労働省告示第261号）			適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合
検　査　機　関			仙台市水道局浄水部水質管理課							仙台市水道局浄水部水質管理課				

令和3年　6月分　川崎町上水道水質検査結果　最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：　令和3年6月8日　　採水年月日：　令和3年6月15日

気温・水温	施設名	野上浄水場	支倉(給水)	前川(給水)	川内(給水)	本砂金浄水場	碁石浄水場	支倉台(給水)	古関(給水)	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場
気　温	採水時	18.0℃	19.0℃	18.0℃	18.0℃	19.0℃	18.0℃	20.0℃	20.0℃	21.0℃	22.0℃	24.0℃	23.0℃
水　温	採水時	20.5℃	20.0℃	19.8℃	16.5℃	16.2℃	18.8℃	18.7℃	19.0℃	22.4℃	17.9℃	15.9℃	17.1℃

No.	検査項目名	基準値等	検査成績							検査成績				
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	2個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下											0.001mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下									0.10mg/L	0.05mg/L	0.05mg/L未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満				0.002mg/L未満				0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.014mg/L				0.036mg/L				0.026mg/L	0.001mg/L	0.008mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005mg/L				0.023mg/L				0.023mg/L	0.002mg/L未満	0.006mg/L
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満				0.001mg/L未満				0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下									0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.016mg/L				0.039mg/L				0.028mg/L	0.001mg/L	0.009mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009mg/L				0.014mg/L				0.028mg/L	0.002mg/L未満	0.004mg/L
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002mg/L				0.003mg/L				0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0001mg/L未満				0.001mg/L未満				0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下									0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
32	亜塩及びその化合物	1.0mg/L以下											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.6mg/L	7.9mg/L	7.7mg/L	7.6mg/L	3.4mg/L	10.7mg/L	11.3mg/L	2.3mg/L	3.3mg/L	3.1mg/L	2.6mg/L	3.0mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5mg/L	0.3mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	1.1mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.2mg/L未満	0.5mg/L	0.8mg/L	0.2mg/L未満	0.2mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2	6.9	7.0	7.5	7.4	7.3	7.0	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定　(水質基準:平成15年厚生労働省告示第261号)			適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合
検　査　機　関			仙台市水道局浄水部水質管理課							仙台市水道局浄水部水質管理課				

令和3年　7月分　川崎町上水道水質検査結果　最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

		採水年月日：　令和3年7月6日							採水年月日：　令和3年7月13日				
気温・水温	施設名	野上浄水場	支倉(給水)	前川(給水)	川内(給水)	本砂金浄水場	碁石浄水場	支倉台(給水)	古関(給水)	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場
気　温	採水時	28.0℃	29.0℃	25.0℃	29.0℃	30.0℃	27.0℃	29.0℃	24.0℃	22.0℃	24.0℃	23.0℃	23.0℃
水　温	採水時	22.4℃	20.0℃	19.5℃	19.2℃	18.6℃	19.2℃	19.0℃	18.6℃	22.4℃	18.9℃	18.2℃	17.5℃

No.	検査項目名	基準値等	検査成績							検査成績				
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満		0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満		0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満		0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満		0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満			
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.27mg/L	0.29mg/L	0.28mg/L	0.27mg/L		0.27mg/L	0.27mg/L	0.07mg/L	0.41mg/L			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満		0.05mg/L	0.05mg/L	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満		0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満		0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07mg/L	0.07mg/L	0.07mg/L	0.07mg/L		0.14mg/L	0.17mg/L	0.08mg/L	0.05mg/L未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.015mg/L	0.031mg/L	0.024mg/L	0.020mg/L	0.033mg/L	0.023mg/L	0.024mg/L	0.013mg/L	0.022mg/L	0.015mg/L		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009mg/L	0.009mg/L	0.008mg/L	0.002mg/L	0.013mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L	0.010mg/L	0.017mg/L	0.012mg/L		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.017mg/L	0.034mg/L	0.027mg/L	0.022mg/L	0.036mg/L	0.030mg/L	0.032mg/L	0.015mg/L	0.025mg/L	0.016mg/L		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.013mg/L	0.019mg/L	0.021mg/L	0.016mg/L	0.010mg/L	0.004mg/L	0.004mg/L	0.008mg/L	0.025mg/L	0.011mg/L		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.003mg/L	0.003mg/L	0.002mg/L	0.003mg/L	0.006mg/L	0.007mg/L	0.002mg/L	0.003mg/L	0.001mg/L		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満		0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満			
32	亜塩及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満		0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満		0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満		0.03mg/L	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満		0.05mg/L	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.9mg/L	5.2mg/L	5.3mg/L	5.2mg/L		7.6mg/L	7.8mg/L	3.1mg/L	6.0mg/L			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		0.001mg.L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.8mg/L	6.5mg/L	6.2mg/L	5.9mg/L	4.4mg/L	11.1mg/L	12.0mg/L	2.2mg/L	3.5mg/L	3.1mg/L	2.3mg/L	2.2mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	22.0mg/L	24.7mg/L	23.9mg/L	22.9mg/L		29.1mg/L	29.9mg/L	13.0mg/L	14.7mg/L			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	62mg/L	71mg/L	67mg/L	65mg/L		84mg/L	88mg/L	42mg/L	56mg/L			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満		0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満		0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満			
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満		0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満			
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満		0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満		0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8mg/L	0.7mg/L	0.8mg/L	0.7mg/L	0.8mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L	0.7mg/L	1.1mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.3	7.2	7.2	7.1	6.9	7.1	7.5	7.3	7.3	7.0	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定　(水質基準:平成15年厚生労働省告示第261号)		適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合
検　査　機　関		仙台市水道局浄水部水質管理課							仙台市水道局浄水部水質管理課					

令和3年　8月分　川崎町上水道水質検査結果　最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：　令和3年8月4日　　採水年月日：　令和3年8月11日

気温・水温	施設名	野上浄水場	支倉(給水)	前川(給水)	川内(給水)	本砂金浄水場	碁石浄水場	支倉台(給水)	古関(給水)	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場
気　温	採水時	30.0℃	34.0℃	30.0℃	34.0℃	32.0℃	33.0℃	33.0℃	26.0℃	24.0℃	23.0℃	22.0℃	24.0℃
水　温	採水時	25.6℃	26.0℃	25.4℃	23.9℃	22.1℃	23.8℃	24.4℃	22.9℃	26.0℃	22.3℃	19.5℃	20.9℃

No.	検査項目名	基準値等	検査成績							検査成績				
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003mg/L未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005mg/L未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002mg/L未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004mg/L未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.30mg/L							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05mg/L未満							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02mg/L未満							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002mg/L未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.001mg/L未満							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					0.001mg/L未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001mg/L未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
21	塩素酸	0.6mg/L以下					0.05mg/L未満							
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満				0.002mg/L未満					0.002mg/L未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.015mg/L				0.032mg/L					0.032mg/L		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004mg/L				0.015mg/L					0.026mg/L		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満				0.001mg/L未満					0.001mg/L未満		
26	臭素酸	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.018mg/L				0.035mg/L					0.034mg/L		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009mg/L				0.012mg/L					0.020mg/L		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003mg/L				0.003mg/L					0.002mg/L		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満				0.001mg/L未満					0.001mg/L未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下					0.005mg/L未満							
32	亜塩及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02mg/L未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.13mg/L							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.02mg/L未満							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02mg/L未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6.1mg/L							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.002mg/L							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.2mg/L	7.2mg/L	7.3mg/L	7.3mg/L	4.3mg/L	10.6mg/L	11.2mg/L	2.2mg/L	3.1mg/L	2.8mg/L	2.1mg/L	1.9mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下					19.6mg/L							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					72mg/L							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02mg/L未満							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001mg/L未満							
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					0.000001mg/L未満							
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005mg/L未満							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005mg/L未満							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	1.0mg/L	0.6mg/L	0.7mg/L	0.2mg/L	0.4mg/L	1.5mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	6.9	7.3	7.5	7.5	7.0	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	3度	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定　（水質基準:平成15年厚生労働省告示第261号）			適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合
検　査　機　関			仙台市水道局浄水部水質管理課							仙台市水道局浄水部水質管理課				

令和3年　9月分　川崎町上水道水質検査結果　最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：　令和3年9月8日

気温・水温	施設名	野上浄水場	支倉(給水)	前川(給水)	川内(給水)	本砂金浄水場	碁石浄水場	支倉台(給水)
気　温	採水時	16.0℃	19.0℃	16.0℃	18.0℃	17.0℃	19.0℃	18.0℃
水　温	採水時	20.8℃	20.7℃	21.4℃	21.2℃	19.2℃	20.7℃	20.6℃

No.	検査項目名	基準値等	検査成績						
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下							
21	塩素酸	0.6mg/L以下							
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満				0.002mg/L未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013mg/L				0.026mg/L		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満				0.009mg/L		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満				0.001mg/L未満		
26	臭素酸	0.01mg/L以下							
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.016mg/L				0.028mg/L		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008mg/L				0.010mg/L		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003mg/L				0.002mg/L		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満				0.001mg/L未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下							
32	亜塩及びその化合物	1.0mg/L以下							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.2mg/L	6.4mg/L	6.0mg/L	5.3mg/L	5.0mg/L	9.4mg/L	10.0mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下							
40	蒸発残留物	500mg/L以下							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下							
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下							
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下							
45	フェノール類	0.005mg/L以下							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.9mg/L	0.6mg/L	0.8mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定　(水質基準:平成15年厚生労働省告示第261号)			適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合
検　査　機　関			仙台市水道局浄水部水質管理課						

採水年月日：　令和3年9月14日

気温・水温	施設名	古関(給水)	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場
気　温	採水時	18.0℃	19.0℃	20.0℃	19.0℃	19.0℃
水　温	採水時	20.2℃	23.2℃	20.4℃	16.6℃	18.5℃

No.	検査項目名	基準値等	検査成績				
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.25mg/L	0.18mg/L	0.24mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.05mg/L未満	0.08mg/L	0.05mg/L
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下			0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.09mg/L	0.07mg/L	0.05mg/L
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.020mg/L	0.002mg/L	0.006mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.006mg/L	0.002mg/L未満	0.005mg/L
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.022mg/L	0.002mg/L	0.008mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.016mg/L	0.002mg/L未満	0.005mg/L
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.002mg/L
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
32	亜塩及びその化合物	1.0mg/L以下			0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.02mg/L未満	0.02mg/L	0.02mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.0mg/L	3.9mg/L	3.1mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3mg/L	3.2mg/L	2.8mg/L	2.4mg/L	2.1mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下			12.9mg/L	24.5mg/L	14.3mg/L
40	蒸発残留物	500mg/L以下			54mg/L	61mg/L	40mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下			0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下			0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2mg/L未満	0.3mg/L	0.6mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.0	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定　(水質基準:平成15年厚生労働省告示第261号)			適　合	適　合	適　合	適　合	適　合
検　査　機　関			仙台市水道局浄水部水質管理課				

令和3年10月分　川崎町上水道水質検査結果　最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：　令和3年10月6日

気温・水温	施設名	野上浄水場	支倉(給水)	前川(給水)	川内(給水)	本砂金浄水場	碁石浄水場	支倉台(給水)
気　温	採水時	19.0℃	18.0℃	19.0℃	20.0℃	20.0℃	20.0℃	21.0℃
水　温	採水時	20.8℃	21.0℃	21.4℃	20.6℃	18.8℃	19.7℃	20.6℃

No.	検査項目名	基準値等	検査成績						
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004mg/L未満		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.26mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05mg/L未満		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02mg/L未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.001mg/L未満		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					0.001mg/L未満		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13mg/L	0.11mg/L未満	0.12mg/L	0.13mg/L	0.08mg/L	0.37mg/L	0.44mg/L
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010mg/L	0.020mg/L	0.013mg/L	0.011mg/L	0.043mg/L	0.031mg/L	0.035mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.004mg/L	0.005mg/L	0.002mg/L	0.003mg/L	0.002mg/L未満	0.004mg/L
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012mg/L	0.023mg/L	0.016mg/L	0.014mg/L	0.047mg/L	0.040mg/L	0.045mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007mg/L	0.010mg/L	0.010mg/L	0.009mg/L	0.017mg/L	0.004mg/L	0.007mg/L
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.003mg/L	0.003mg/L	0.003mg/L	0.004mg/L	0.008mg/L	0.009mg/L
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
32	亜塩及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02mg/L未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.12mg/L		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.02mg/L未満	0.04mg/L	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02mg/L未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					5.5mg/L		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.001mg/L未満		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.4mg/L	6.4mg/L	6.5mg/L	6.4mg/L	4.1mg/L	9.6mg/L	10.1mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下					17.0mg/L		
40	蒸発残留物	500mg/L以下					78mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02mg/L未満		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001mg/L未満		
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					0.000001mg/L未満		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005mg/L未満		
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005mg/L未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	1.0mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定　(水質基準:平成15年厚生労働省告示第261号)			適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合
検　査　機　関			仙台市水道局浄水部水質管理課						

採水年月日：　令和3年10月20日

気温・水温	施設名	古関(給水)	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場
気　温	採水時	13.0℃	14.0℃	11.0℃	11.0℃	12.0℃
水　温	採水時	14.9℃	12.4℃	17.2℃	15.4℃	16.3℃

No.	検査項目名	基準値等	検査成績				
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.11mg/L	0.05mg/L未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008mg/L	0.007mg/L			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005mg/L	0.005mg/L			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010mg/L	0.009mg/L			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005mg/L	0.005mg/L			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.002mg/L			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満			
32	亜塩及びその化合物	1.0mg/L以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.2mg/L	3.1mg/L	2.8mg/L	2.3mg/L	2.1mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下					
40	蒸発残留物	500mg/L以下					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下					
45	フェノール類	0.005mg/L以下					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2mg/L	0.3mg/L	0.8mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.1	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定　(水質基準:平成15年厚生労働省告示第261号)			適　合	適　合	適　合	適　合	適　合
検　査　機　関			仙台市水道局浄水部水質管理課				

令和3年11月分　川崎町上水道水質検査結果　最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：　令和3年11月10日　　採水年月日：　令和3年11月16日

気温・水温	施設名	野上浄水場	支倉(給水)	前川(給水)	川内(給水)	本砂金浄水場	碁石浄水場	支倉台(給水)	古関(給水)	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場
気　温	採水時	14.0℃	16.0℃	14.0℃	16.0℃	14.0℃	17.0℃	16.0℃	11.0℃	12.0℃	13.0℃	11.0℃	11.0℃
水　温	採水時	14.7℃	15.4℃	14.8℃	15.6℃	14.8℃	14.2℃	16.2℃	13.2℃	13.7℃	13.8℃	13.4℃	12.8℃

No.	検査項目名	基準値等	検査成績							検査成績				
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜塩及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.9mg/L	6.8mg/L	6.8mg/L	6.8mg/L	3.9mg/L	7.7mg/L	9.5mg/L	2.2mg/L	3.1mg/L	2.9mg/L	2.4mg/L	2.3mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.7mg/L	0.4mg/L	0.7mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.6mg/L	0.2mg/L未満	0.3mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.4	7.4	7.4	7.0	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定　(水質基準:平成15年厚生労働省告示第261号)			適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合
検　査　機　関			仙台市水道局浄水部水質管理課							仙台市水道局浄水部水質管理課				

令和3年12月分　川崎町上水道水質検査結果　最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

		採水年月日： 令和3年12月7日							採水年月日： 令和3年12月14日				
気温・水温	施設名	野上浄水場	支倉(給水)	前川(給水)	川内(給水)	本砂金浄水場	碁石浄水場	支倉台(給水)	古関(給水)	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場
気　温	採水時	6.0℃	8.0℃	6.0℃	7.0℃	7.0℃	9.0℃	8.0℃	4.0℃	7.0℃	8.0℃	6.0℃	6.0℃
水　温	採水時	9.6℃	9.2℃	9.4℃	11.0℃	10.8℃	11.6℃	10.4℃	8.7℃	8.6℃	9.7℃	9.9℃	9.3℃

No.	検査項目名	基準値等	検査成績							検査成績				
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	2個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下											0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0,001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下										0.25mg/L	0.06mg/L	0.06mg/L
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下										0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下										0.011mg/L	0.001mg/L	0.006mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下										0.008mg/L	0.002mg/L未満	0.005mg/L
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下										0.011mg/L	0.001mg/L	0.007mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下										0.013mg/L	0.002mg/L未満	0.004mg/L
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下										0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
32	亜塩及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	13.0mg/L	11.6mg/L	11.4mg/L	12.1mg/L	4.1mg/L	10.4mg/L	10.6mg/L	2.3mg/L	3.2mg/L	3.3mg/L	2.5mg/L	2.1mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.8mg/L	0.4mg/L	0.6mg/L	0.2mg/L未満	0.3mg/L	0.6mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度	2度	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定 （水質基準:平成15年厚生労働省告示第261号）		適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合
検　査　機　関		仙台市水道局浄水部水質管理課							仙台市水道局浄水部水質管理課				

令和4年1月分　川崎町上水道水質検査結果　最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：　令和4年1月12日　　採水年月日：　令和4年1月18日

気温・水温	施設名	野上浄水場	支倉(給水)	前川(給水)	川内(給水)	本砂金浄水場	碁石浄水場	支倉台(給水)	古関(給水)	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場
気　温	採水時	−1.0℃	−1.0℃	−2.0℃	−3.0℃	−3.0℃	−1.0℃	−2.0℃	−4.0℃	−3.0℃	−2.0℃	−3.0℃	−3.0℃
水　温	採水時	5.0℃	5.0℃	4.4℃	3.4℃	6.4℃	7.3℃	5.2℃	4.7℃	3.3℃	5.3℃	7.8℃	5.4℃

No.	検査項目名	基準値等	検査成績							検査成績				
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003mg/L未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005mg/L未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満	0.001mg/L未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002mg/L未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004mg/L未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.10mg/L							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05mg/L未満							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02mg/L未満							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002mg/L未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.001mg/L未満							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					0.001mg/L未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001mg/L未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.07mg/L	0.12mg/L	0.05mg/L	0.05mg/L未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	0.004mg/L	0.002mg/L	0.002mg/L	0.015mg/L	0.009mg/L	0.011mg/L	0.002mg/L	0.004mg/L			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.006mg/L	0.002mg/L未満	0.004mg/L	0.002mg/L未満	0.005mg/L			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002mg/L	0.006mg/L	0.003mg/L	0.004mg/L	0.017mg/L	0.013mg/L	0.017mg/L	0.002mg/L	0.005mg/L			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満	0.003mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.006mg/L	0.003mg/L	0.004mg/L	0.002mg/L未満	0.006mg/L			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.002mg/L	0.001mg/L	0.002mg/L	0.002mg/L	0.004mg/L	0.005mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満			
32	亜塩及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02mg/L未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02mg/L							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.02mg/L未満	0.13mg/L						
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02mg/L未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					4.6mg/L							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.001mg/L未満							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	26.9mg/L	23.1mg/L	25.0mg/L	28.7mg/L	3.9mg/L	13.1mg/L	12.2mg/L	2.3mg/L	3.3mg/L	2.8mg/L	2.8mg/L	2.3mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下					16.3mg/L							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					64mg/L							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02mg/L未満							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001mg/L未満							
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					0.000001mg/L未満							
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005mg/L未満							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005mg/L未満							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.8mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.2mg/L未満	0.3mg/L	0.6mg/L	0.2mg/L未満	0.3mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.5	7.5	7.5	7.1	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0,1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定　（水質基準:平成15年厚生労働省告示第261号）		適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合
検　査　機　関		仙台市水道局浄水部水質管理課							仙台市水道局浄水部水質管理課					

令和4年2月分　川崎町上水道水質検査結果　最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

		採水年月日： 令和4年2月3日							採水年月日： 令和4年2月8日				
気温・水温	施設名	野上浄水場	支倉(給水)	前川(給水)	川内(給水)	本砂金浄水場	碁石浄水場	支倉台(給水)	古関(給水)	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場
気　温	採水時	0.0℃	5.0℃	0.0℃	3.0℃	3.0℃	5.0℃	4.0℃	−2.0℃	4.0℃	4.0℃	0.0℃	2.0℃
水　温	採水時	4.4℃	4.7℃	4.1℃	5.6℃	5.5℃	5.9℃	7.0℃	4.2℃	3.9℃	4.8℃	6.6℃	5.3℃

No.	検査項目名	基準値等	検査成績							検査成績				
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜塩及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	25.7mg/L	23.8mg/L	24.0mg/L	24.7mg/L	3.8mg/L	16.6mg/L	14.9mg/L	2.1mg/L	3.0mg/L	2.8mg/L	2.7mg/L	2.1mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.7mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L	0.2mg/L未満	0.3mg/L	0.5mg/L	0.2mg/L未満	0.2mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.1	7.5	7.6	7.5	7.0	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	2度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定 （水質基準:平成15年厚生労働省告示第261号）		適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合
検　査　機　関		仙台市水道局浄水部水質管理課							仙台市水道局浄水部水質管理課				

令和4年3月分　川崎町上水道水質検査結果　最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：　令和4年3月2日　　採水年月日：　令和4年3月8日

気温・水温	施設名	野上浄水場	支倉(給水)	前川(給水)	川内(給水)	本砂金浄水場	碁石浄水場	支倉台(給水)	古関(給水)	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場
気　温	採水時	5.0℃	9.0℃	5.0℃	7.0℃	5.0℃	9.0℃	8.0℃	4.0℃	5.0℃	6.0℃	4.0℃	5.0℃
水　温	採水時	6.0℃	5.5℃	4.0℃	6.5℃	5.0℃	5.9℃	5.3℃	3.7℃	4.9℃	5.0℃	7.5℃	4.9℃

No.	検査項目名	基準値等	検査成績							検査成績				
1	一般細菌	100個/mL以下	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下											0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下									0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下									0.05mg/L未満	0.05mg/L	0.06mg/L
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下									0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下									0.006mg/L	0.001mg/L未満	0.004mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下									0.009mg/L	0.002mg/L未満	0.005mg/L
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下									0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下									0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下									0.006mg/L	0.001mg/L未満	0.004mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下									0.006mg/L	0.002mg/L未満	0.005mg/L
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下									0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下									0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下									0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
32	亜塩及びその化合物	1.0mg/L以下											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	45.0mg/L	33.7mg/L	37.4mg/L	41.6mg/L	4.5mg/L	19.6mg/L	16.9mg/L	2.3mg/L	3.2mg/L	3.0mg/L	3.0mg/L	2.3mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	1.1mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L	0.2mg/L未満	0.3mg/L	0.7mg/L	0.2mg/L未満	0.3mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.2	7.6	7.6	7.4	7.1	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度	2度	1度未満	1度未満	1度未満	2度	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.2度	0.2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定　(水質基準:平成15年厚生労働省告示第261号)			適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合
検　査　機　関			仙台市水道局浄水部水質管理課							仙台市水道局浄水部水質管理課				